



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100006756/FNOC/COL/2022/3728
आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 4, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Aug-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : SWAMI VIVEKANAND ACADEMY

आवेदक का पता / Applicant Address : SWAMI VIVEKANAND ACADEMY SURVEY NO. 39
JADERUAKHURD MEHOROTRA FORMS BHIND ROAD GWALIOR
474005
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : RENEWAL
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 7 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 1498 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : SWAMI VIVEKANAND ACADEMY SURVEY NO. 39
JADERUAKHURD MEHOROTRA FORMS BHIND ROAD GW
GWALIOR NAGAR NIGAM
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100006756 भवन हेतु रिन्यूअल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति,

SWAMI VIVEKANAND ACADEMY

SWAMI VIVEKANAND ACADEMY SURVEY NO. 39 JADERUAKHURD MEHOROTRA FORMS BHIND ROAD GWALIOR
474005

विषय:- रिक्वेस्ट नम्बर 6100006756 - SWAMI VIVEKANAND ACADEMY SURVEY NO. 39 JADERUAKHURD
MEHOROTRA FORMS BHIND ROAD GWALIOR 474005 के 1498 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 07 मी. अकादमी हेतु "अस्थायी फायर अनापत्ति
प्रमाण पत्र" प्रदाय करने के संबंध में।

प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया, प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है। प्रस्तावित निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन आवेदक को करना
आवश्यक होगा :-



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100006756/FNOC/COL/2022/3728
आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 4, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Aug-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : SWAMI VIVEKANAND ACADEMY

1. SWAMI VIVEKANAND ACADEMY SURVEY NO. 39 JADERUAKHURD MEHOROTRA FORMS BHIND ROAD GWALIOR 474005 द्वारा भोपाल नगर निगम कार्यालय के जारी पत्र दिनांक 30.07.2019 द्वारा प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 6000003402 जारी किया गया है।

2. बहुमंजिला भवन के लिए निर्धारित 53 बिन्दुओं के प्रपत्र पर आर्किटेक्ट / स्ट्रक्चर इंजीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर से जानकारी ली गई।

3. भवन का स्थल निरीक्षण: नियमानुसार विभाग के योग्यताधारी/अर्हताधारी अधिकारी श्री विवेक दीक्षित, फायर ऑफिसर, नगर पालिक निगम, ग्वालियर द्वारा अकादमी स्वामी की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित कराकर किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्सड फायर इन्टालेशन भवन में स्थापित फर्स्ट ऐड फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड भाग-04, फायर सेफ्टी के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये हैं जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन में विस्तृत उल्लेख किया गया है।



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100006756/FNOC/COL/2022/3728
आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 4, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Aug-22
आवेदक का नाम./ Applicant Name : SWAMI VIVEKANAND ACADEMY

4. आवेदक को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर "अग्नि प्राधिकारी" को एनओसी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. आवेदक को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आई.एस. मानकों के अनुसार प्रावधानित समय-सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।

6. आवेदक को प्रदाय की जा रही एनओसी, जारी आदेश दिनांक से "तीन वर्ष" की अवधि के लिये, प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने के "एक माह पूर्व" नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष एनओसी के दिनांक से "एक माह पूर्व" अधिकृत फायर कंसलटेंट से फायर ऑडिट रिपोर्ट एवम् वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100006756/FNOC/COL/2022/3728
आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 4, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Aug-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : SWAMI VIVEKANAND ACADEMY

अतः उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जाता है ।


ATENDRA
SINGH
GURJAR

Digitally signed by
ATENDRA SINGH
GURJAR
Date: 2022.08.24
06:44:33 -07'00'

Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM

GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh


Manager
Swami Vivekanand Academy
Shyam Bhawan, Roopiyoti Puram
Mehrotra Farm, Bhind Road
Gwalior-474005 (M.P.)


PRINCIPAL
Swami Vivekananda Academy
Mehrotra Farm, Bhind Road, Gwalior